

工 種	管工事	工 事 番 号	号	設 計 年 月 日	令和7年12月1日
工 事 個 所	桑名郡木曾岬町大字 田代160 地内				
路 線 ・ 河 川 名					
令和 7 年度					
木曾岬小学校音楽室他2教室空調機取替工事					
木曾岬町					
工 期	契約日から令和8年3月27日				
請 負 金 額	実施設計額 工事価格 消費税及び地方消費税		請 負 人		

令和7年度 木曽岬小学校音楽室他2教室空調機取替工事 内訳書

名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1 直接工事費						
1-1 空調設備機器		1	式			明細書1-1
1-2 材料費		1	式			明細書1-2
1-3 空調設備工事・産廃処分費		1	式			明細書1-3
計(1 直接工事費)						
2 共通仮設費						
3 現場管理費						
4 一般管理費						
小計						
消費税	10%					
合計						
※1 【音楽室】【2B教室】【IEL A教室】の空調機器を更新します。						
※2 既設配管、配線及び既設架台は再利用します。						
※3 施工時期は土日・祝日を基本とすること。ただし、平日であっても放課後であれば施工可とする。						
※4 現場説明会は行いません。ただし、現場確認は認めるので希望者は事前に教育委員会まで連絡すること。						

令和7年度 木曽岬小学校音楽室他2教室空調機取替工事

明細書1-1

名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1 直接工事費						
1-1 空調設備機器						
【音楽室】パッケージエアコン(天井吊型 標準型 三相200V)						基準品:東芝GCSB28014MUB
室内機2台・室外機1台	10馬力 同時ツイン	1	式			同等品以上可
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	1	個			
分岐管、ドレンアップキット	RBC-TWP102,TCB-DP31C	1	式			
【2B教室】パッケージエアコン(天井吊型 標準型 三相200V)						基準品:東芝GCSA08013MUB
室内機1台・室外機1台	3馬力 シングル × 2セット	1	式			同等品以上可
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	1	個			
【IEL A教室】パッケージエアコン(天井吊型 標準型 三相200V)						基準品:東芝GCSA16014MUB
室内機1台・室外機1台	6馬力 シングル	1	式			同等品以上可
ワイヤードリモコン	RBC-AMSU52	1	個			
ドレンアップキット	TCB-DP2801DF	1	個			
1-1 空調設備機器 合計						

令和7年度 木曽岬小学校音楽室他2教室空調機取替工事 明細書1-2						
名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1 直接工事費						
1-2 材料費						
【音楽室】						
冷媒管	9.5Φ	4	m			
冷媒管	15.9Φ	4	m			
耐熱ドレンホース	25A	2	m			
継手及び配管支持金物類		2	式			
消耗品雑材		1	式			
【2B教室】						
冷媒管	9.5Φ	4	m			
冷媒管	15.9Φ	4	m			
耐熱ドレンホース	25A	2	m			
継手及び配管支持金物類		2	式			
消耗品雑材		1	式			
【IEL A教室】						
冷媒管	9.5Φ	2	m			
冷媒管	15.9Φ	2	m			
耐熱ドレンホース	25A	1	m			
継手及び配管支持金物類		1	式			
消耗品雑材		1	式			
1-2 材料費 合計						

令和7年度 木曽岬小学校音楽室他2教室空調機取替工事 明細書1-3						
名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1 直接工事費						
1-3 空調設備工事・産廃処分費						
【音楽室】						
機器搬入据付費	楊重費含む	1	式			
機器撤去処分費		1	式			
配管工費	試験費、試運転調整費等含む	1	式			
フロン回収、破壊処理費		1	式			
運転雑費		1	式			
【2B教室】						
機器搬入据付費		2	式			
機器撤去処分費		2	式			
配管工費	試験費、試運転調整費等含む	1	式			
フロン回収、破壊処理費		1	式			
運転雑費		1	式			
【IEL A教室】						
機器搬入据付費		1	式			
機器撤去処分費		1	式			
配管工費	試験費、試運転調整費等含む	1	式			
フロン回収、破壊処理費		1	式			
運転雑費		1	式			
1-3 空調設備工事・産廃処分費 合計						