

消防用設備保守点検業務委託仕様書

1. 目的

本業務は、木曾岬町内公共施設における消防用設備等の機能維持を図るため消防法第17条の3の3に規定される定期点検を実施し、常時良好な状態に維持することを目的とする。

2. 対象場所

別紙のとおり

3. 業務委託内容

- ・令和8年8月末までに1回目の点検を実施するものとする。
- ・令和9年2月末までに2回目の点検を実施するものとする。(木曾岬町役場及び木曾岬町体育館の自家発電設備点検については、無負荷運転によるものとする。)
- ・作業日程については、各施設の担当者と打ち合わせの上、決定すること。
- ・上記点検により発覚した不備事項については、後日、修繕見積書を提出すること。ただし、この見積書の提出をもって修繕工事発注を確約するものではない。
- ・消火器具については、別紙様式を参考に施設ごとに一覧表を作成すること。
- ・契約期間中において、消防設備等に不備が発生し早急に復旧の必要がある場合、受注者は発注者より指示を受けた時は、ただちに復旧に向け対処しなければならない。なお、この場合に要する費用は別途協議するものとする。

4. 報告書の提出

3月の点検完了後は、「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書」を各施設に、「防火対象物定期点検結果報告書」を該当施設にそれぞれ2部(正・副)作成し、町へ提出すること。

5. 委託期間

契約日から令和9年3月31日まで

6. その他

(1) 保守点検者

本業務に従事する点検者は、消防法第17条の7で定める消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定めた資格を有する者とし、点検作業中は消防設備士免状等を携帯していること。

(2) 注意事項

- ・「消防法」、「建築基準法」その他関係法令を遵守すること。
- ・定期点検に伴う軽微な消耗品等の費用については受注者負担とする。その他部品交換等を要する修繕が必要な場合は、担当者へ連絡し指示を受けるものとし、この場合の修繕費用については、別途協議するものとする。消火器及び粉末消火設備の薬剤詰め替えについても同様とする。

(3) その他

- ・業務中における負傷・疾病・労働災害等の責は全て受注者が負うものとする。

令和8年度 消防設備保守点検業務 対象施設一覧

対 象 施 設	住 所
木曾岬町役場、福祉・教育センター、教育文化棟	木曾岬町大字西対海地251
商工会館ふるさと創生ホール	木曾岬町大字西対海地47
公用車格納庫	木曾岬町大字西対海地257-1
木曾岬こども園	木曾岬町大字和泉431-1
保健センター	木曾岬町大字西対海地250
見入農村集落多目的センター	木曾岬町大字見入145-2
川先排水機場	木曾岬町大字
木曾岬小学校・給食センター	木曾岬町大字田代160
木曾岬中学校	木曾岬町大字中和泉361
東部公民館	木曾岬町大字富田子303-4
北部公民館(陶芸館含む)	木曾岬町大字加路戸846
文化資料館	木曾岬町大字西対海地251
町体育館	木曾岬町大字田代168
東部地区クリーンセンター	木曾岬町大字和富102
新輪受水場	木曾岬町新輪一丁目3番5
川先備蓄倉庫	木曾岬町大字富田子960
防災センター	木曾岬町大字源緑輪中441
輪心乃里	木曾岬町大字和泉303-3
ふれあいの里	木曾岬町大字三崎666番地
加路戸集会所	木曾岬町大字新加路戸39-2

(別紙1)

防火対象物定期点検

対象施設一覧

○総務政策課所管（木曾岬町役場ほか5棟）

- ・木曾岬町役場
- ・木曾岬町福祉教育センター
- ・教育文化棟
- ・木曾岬町保健センター
- ・木曾岬町文化資料館
- ・公用車格納庫

○教育課所管

- ・町体育館

木曾岬町役場・福祉教育センター・教育文化棟

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備考
消防用設備保守点検	1	式			
木曾岬町役場・福祉教育センター 教育文化棟					
(内訳)					
消火器具	38	本			別紙のとおり
屋内消火栓設備	1	式			
自動火災報知設備	1	式			
非常警報器具及び設備	1	式			
誘導灯及び誘導標識	75	台			避難口誘導灯 60台 通路誘導灯 15台
非常電源	1	式			自家発電設備及び蓄電池設備 (※負荷運転は含めず)
防排煙制御設備	1	式			
合計					

防火対象物定期点検

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備 考
防火対象物定期点検	1	式			機器点検・総合点検と同時点検可
(内訳)					
木曾岬町役場	1	式			
福祉教育センター	1	式			
教育文化棟	1	式			
木曾岬町保健センター	1	式			
文化資料館	1	式			
公用車格納庫	1	式			
合計					

ふるさと創生ホール

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備考
消防用設備保守点検	1	式			
商工会ふるさと創生ホール					
(内訳)					
消火器具	2	本			
自動火災報知設備	1	式			
誘導灯及び誘導標識	4	台			
合計					

公用車格納庫

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備考
消防用設備保守点検	1	式			
公用車格納庫					
(内訳)					
消火器具	2	本			
自動火災報知設備	1	式			
誘導灯及び誘導標識	4	台			
合計					

木曾岬こども園

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備考
消防用設備保守点検	1	式			
木曾岬こども園					
(内訳)					
消火器具	5	本			別紙のとおり
自動火災報知設備	1	式			
誘導灯及び誘導標識	5	台			1階避難口大形 2台、1階室内通路B級両面 2台 2階室内通路大形 1台
合計					

木曾岬町保健センター

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備考
消防用設備保守点検	1	式			
木曾岬町保健センター					
(内訳)					
消火器具	4	本			
自動火災報知設備	1	式			
誘導灯及び誘導標識	11	台			避難口中形 8台、避難口B級BL形 1台 室内通路中形 1台、廊下通路中形 1台
非常警報器具及び設備	1	式			
合計					

見入農村落多目的センター

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備考
消防用設備保守点検	1	式			
見入農村落多目的センター					
(内訳)					
消火器具	3	本			
自動火災報知設備	1	式			
誘導灯及び誘導標識	1	式			
合計					

川先排水機場

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備考
消防用設備保守点検	1	式			
見入農村集落多目的センター					
(内訳)					
消火器具	7	本			
自動火災報知設備	1	式			感知器9個
誘導灯及び誘導標識	4	台			
合計					

木曾岬小学校

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備考
消防用設備保守点検	1	式			
木曾岬小学校					
(内訳)					
消火器具	22	本			別紙のとおり
屋内消火栓設備	1	式			
自動火災報知設備	1	式			
避難器具	1	式			救助袋
防排煙制御設備	1	式			
合計					

木曾岬中学校

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備考
消防用設備保守点検	1	式			
木曾岬中学校 (体育館・武道館含む)					
(内訳)					
消火器具	36	本			別紙のとおり
屋内消火栓設備	1	式			
自動火災報知設備	1	式			
誘導灯及び誘導標識	19	台			本館 6台、体育館 6台、武道館 7台
防排烟制御設備	1	式			
合計					

東部公民館

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備考
消防用設備保守点検	1	式			
東部公民館					
(内訳)					
消火器具	4	本			
自動火災報知設備	1	式			
誘導灯及び誘導標識	5	台			1階避難口B級BI型 1台、2階避難口中形 4台
非常警報器具及び設備	1	式			
合計					

北部公民館

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備考
消防用設備保守点検	1	式			
北部公民館（陶芸館含む）					
（内訳）					
消火器具	4	本			うち陶芸館1本
自動火災報知設備	1	式			
誘導灯及び誘導標識	3	台			1階避難口中形 1台、2階避難口中形 1台
非常警報器具及び設備	1	式			
合計					

文化資料館

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備考
消防用設備保守点検	1	式			
文化資料館					
(内訳)					
消火器具	3	本			
自動火災報知設備	1	式			
合計					

木曾岬町体育館

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備考
消防用設備保守点検	1	式			
木曾岬町 体育館					
(内訳)					
消火器具	13	本			別紙のとおり
屋内消火栓設備	1	式			
自動火災報知設備	1	式			
非常警報器具及び設備	1	式			
誘導灯及び誘導標識	28	台			別紙のとおり
非常電源	1	式			自家発電設備及び蓄電池設備 (※負荷運転は含めず)
防排煙制御設備	1	式			
合計					

木曾岬町体育館(防火対象物)

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備 考
防火対象物定期点検	1	式			機器点検・総合点検と同時点検可
体育館					
合計					

東部地区クリーンセンター

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備 考
消防用設備保守点検	1	式			
東部地区クリーンセンター					
(内訳)					
消火器具	22	本		別紙のとおり	
自動火災報知設備	1	式			
誘導灯及び誘導標識	1	式			
非常警報器具及び設備	1	式			
合計					

新輪受水場

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備考
消防用設備保守点検	1	式			
新輪受水場					
(内訳)					
消火器具	4	本			
誘導灯及び誘導標識	4	台			
合計					

川先備蓄倉庫

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備考
消防用設備保守点検	1	式			
川先備蓄倉庫					
(内訳)					
消火器具	4	本		別紙のとおり	
合計					

防災センター

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備考
消防用設備保守点検	1	式			
防災センター					
(内訳)					
消火器具	3	本		別紙のとおり	
非常警報器具及び設備	1	式			自家発電設備及び蓄電池設備 (※負荷運転は含めず)
合計					

輪心乃里

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備考
消防用設備保守点検	1	式			
輪心乃里					
(内訳)					
消火器具	12	本			別紙のとおり
自動火災報知設備	1	式			
誘導灯及び誘導標識	4	台			避難口中形 2台、避難口小形 1台 室内通路中形 1台
合計					

ふれあいの里

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備考
消防用設備保守点検	1	式			
ふれあいの里					
(内訳)					
消火器具	6	本			別紙のとおり
自動火災報知設備	1	式			
誘導灯及び誘導標識	3	台			避難口誘導灯B級：2個、通路誘導灯B級：1個
排煙設備	1	式			
合計					

加路戸集会所

令和8年度 消防用設備保守点検業務 仕様書	数量	単位	機器点検	総合点検	備考
消防用設備保守点検	1	式			
加路戸集会所					
(内訳)					
消火器具	3	本			
非常警報器具及び設備	1	式			
誘導灯及び誘導標識	3	台			避難口 B級 2階 2基 C級 1基
避難器具	1	式			金属製吊り下げはしご
合計					

消 火 器 設 置 一 覧 表

名称 木曾岬町 役場・教育文化・福祉センター

No.	設 置 場 所	製造者名	型 式	型式番号	製造年	製造番号	詰替年月日	備 考
	【行政棟】							
1	1階東階段前	モリタ宮田	28-5	MEA10A	2016	170335K		
2	1階西出入口横	モリタ宮田	28-5	MEA10A	2016	170346K		
3	2階住民課前	モリタ宮田	28-5	MEA10A	2016	170339K		
4	2階教育委員会前	モリタ宮田	28-5	MEA10A	2016	170351K		
5	3階総務政策課前	モリタ宮田	28-5	MEA10A	2016	170348K		
6	3階建設課前	モリタ宮田	28-5	MEA10A	2016	170347K		
7	4階防災多目的室前	モリタ宮田	28-5	MEA10A	2016	170341K		
8	4階防災倉庫横	モリタ宮田	28-5	MEA10A	2016	170336K		
9	RP展望室	モリタ宮田	28-5	MEA10A	2016	170342K		
10	屋上自家発電設備	NBC	23-112	PAN-10-A	2016	052376		
11	屋上非常用蓄電池設備	モリタ宮田	28-5	MEA10A	2016	170340K		
12	屋外少量危険物	モリタ宮田	28-5	MEA10A	2016	170334K		
13	屋外少量危険物	モリタ宮田	28-5	MEA10A	2016	170360K		
	【教育文化棟】							
14	1階図書室	モリタ宮田	28-5	MEA10A	2017	907290K		
15	1階エレベーター前	モリタ宮田	28-5	MEA10A	2017	907281K		
16	2階ホール裏通路	モリタ宮田	28-5	MEA10A	2017	907276K		
17	2階トイレ横	モリタ宮田	28-5	MEA10A	2017	907292K		
18	2階通路	モリタ宮田	28-5	MEA10A	2017	907312K		
19	3階音響調整室前	モリタ宮田	28-5	MEA10A	2017	907287K		
20	屋外プロパン庫	ヤマト	27-60-1	YA10NX	2025			
	【福祉センター】							
21	1階トイレ前	ヤマト	27-60-1	YA10NX	2025			
22	1階ホール	ヤマト	27-60-2	YA11NX	2025			
23	1階ホール	ヤマト	27-60-3	YA12NX	2025			
24	1階食堂	ヤマト	27-60-4	YA13NX	2025			
25	1階食堂	ヤマト	27-60-5	YA14NX	2025			
26	1階管理室内	ヤマト	27-60-6	YA15NX	2025			
27	1階通路	ヤマト	27-60-7	YA16NX	2025			
28	1階通路	ヤマト	27-60-8	YA17NX	2025			
29	1階和室1内	ヤマト	27-60-9	YA18NX	2025			
30	2階通路	ヤマト	27-60-10	YA19NX	2025			
31	2階通路	ヤマト	27-60-11	YA20NX	2025			
32	2階通路	ヤマト	27-60-12	YA21NX	2025			
33	2階通路	ヤマト	27-60-13	YA22NX	2025			
34	2階通路	ヤマト	27-60-14	YA23NX	2025			
35	2階湯沸室	ヤマト	27-60-15	YA24NX	2025			
36	2階通路	ヤマト	27-60-16	YA25NX	2025			
37	屋外危険物用	ヤマト	27-60-17	YA26NX	2025			
38	屋外危険物用	ヤマト	27-60-18	YA27NX	2025			

消 火 器 設 置 一 覧 表

名称 木曾岬町立 木曾岬中学校

No.	設 置 場 所	製造者名	型 式	型式番号	製造年	製造番号	詰替年月日	備 考
	【本館】							
1	1階職員室	モリタ宮田	MEA10A	28-5	2017	827801K		
2	1階玄関	モリタ宮田	MEA10A	28-5	2017	827808K		
3	1階玄関	モリタ宮田	MEA10A	28-5	2017	827799K		
4	1階談話室	モリタ宮田	MEA10A	28-5	2017	705884K		
5	1階東出入口	モリタ宮田	MEA10A	28-5	2017	827799K		
6	2階IEL前	モリタ宮田	MEA10A	28-5	2017	827793K		
7	2階3-A前	モリタ宮田	MEA10A	28-5	2017	827798K		
8	2階談話室	モリタ宮田	MEA10A	28-5	2017	827802K		
9	2階東出入口	モリタ宮田	MEA10A	28-5	2017	827786K		
10	2階EV前	モリタ宮田	MEA10A	28-5	2017	827781K		
11	2階コンピューター室前	モリタ宮田	MEA10A	28-5	2017	827800K		
12	2階コンピューター室前	モリタ宮田	MEA10A	28-5	2017	827795K		
13	3階1-B前	モリタ宮田	MEA10A	28-5	2017	827787K		
14	3階1-A前	モリタ宮田	MEA10A	28-5	2017	827785K		
15	3階談話室	モリタ宮田	MEA10A	28-5	2017	827780K		
16	3階東出入口	モリタ宮田	MEA10A	28-5	2017	827796K		
17	3階EV前	モリタ宮田	MEA10A	28-5	2017	827797K		
18	3階多目的ホール前	モリタ宮田	MEA10A	28-5	2017	827790K		
19	屋上キュービクル	モリタ宮田	MEA10A	28-5	2017	827794K		
	【西館】							
20	3階階段	モリタ	ME10C	23-127	2012	243078		H31.1機能
21	3階渡り廊下	モリタ	ME10AL	23-404	2014	263254		蓄圧式
22	3階教材室	モリタ	ME10C	23-127	2012	242713		H31.1機能
23	2階廊下(消火栓横)	モリタ	ME10C	23-127	2012	243183		
24	2階渡り廊下	モリタ	ME10C	23-127	2012	243168		
25	2階被服室前	モリタ	ME10C	23-127	2012	243150		
26	2階LL教室	モリタ	ME10C	23-127	2012	243139		
27	2階家庭科室	モリタ	ME10C	23-127	2012	243054		
28	1階技術室前	モリタ	ME10AL	23-404	2014	263255		蓄圧式
29	1階理科室前	モリタ	ME10C	23-127	2012	243127		
30	1階理科室	モリタ	ME10C	23-127	2012	243089		
31	1階理科準備室	モリタ	ME10C	23-127	2012	243102		
	【体育館・武道場】							
32	1階体育館(舞台左)	モリタ	ME10C	23-127	2012	243181		
33	1階体育館(舞台左)	モリタ	ME10C	23-127	2012	243140		
34	1階体育館(舞台左)	モリタ	ME10C	23-127	2012	243108		
35	1階武道場	モリタ	ME10C	23-127	2012	243058		
36	1階武道場通路	モリタ	ME10AL	23-404	2013	155068		

誘導標識

名称 木曾岬町 体育館

設置場所	型	台数
1階 避難口	中形	6
1階 避難口	B級BH形	4
1階 避難口	大特(35W)	2
1階 避難口	大形	0
1階 避難口	B級BL形	1
1階 廊下通路	中形	1
1階 廊下通路	C級	1
1階 室内通路	中形	2
2階 避難口	大形	3
2階 避難口	B級BH形	1
2階 廊下通路	中形	7
合計		28

